ТСЖ «ПРОГРЕСС»
620007 г Екатеринбург
ул. Латвийская д. 37 - 258а

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ТСЖ «Прогресс»
Курбатова Н.Л.
М.П

АКТ
обследования комиссией

г. Екатеринбург «27» апреля 2026 года

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

1. Управляющий ТСЖ «Прогресс» Курбатова О.А;
2. Инженер ТСЖ «Прогресс» Новоселов В.Б ;
3. Сантехник ТСЖ «Прогресс» Воронов Д.И ;
4. Собственник (жилец) кв. № 6
5. Собственник (жилец) кв. № 340

о том, что **«27» апреля 2026 года** с 20.00 до 21.00 было обследованы вентиляционные каналы в кухнях квартир № 6 и № 340 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д.37

Цель обследования: подтвердить, что в газифицированных квартирах № 6 и № 340 вентиляционные каналы на кухне находятся в технически исправном состоянии

№ квартиры	Данные о наличии тяги (+ есть тяга, - нет тяги)	Подпись собственника / жильца	Расшифровка подписи
6	+		
340	+		

Выводы комиссии: Вентиляционные каналы на кухнях газифицированных квартир № 6 и № 340 находятся в технически исправном состоянии. Тяга есть. Прочистка не требуется.

Подписи комиссии:

1. _____ О.А.Курбатова;

Управляющий ТСЖ Прогресс
Курбатова Оксана А.
конт. тел: 8 952 137 30 37

2. _____ В.Б.Новоселов

3. _____ Д.И.Воронов